



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54
Tel. / Fax. (67) 258 2331 e-mail: psse.walcz@sanepid.gov.pl

Wałcz, dnia 09.03.2023 r.

HK.9027.2.25.2023

Burmistrz Tuczna
ul. Wolności 6
78-640 Tuczn

OCENA OKRESOWA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny okresowej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Krępie Krajeńskiej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiła prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody, a także podejmowane w ramach kontroli urzędowej w 2022 roku działania nadzоровe w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 27.08.2021 r. decyzję znak: HK.20.2021 w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametrów wskaźnikowych tj. mętności, żelaza i manganu w wodzie pochodzącej z wodociągu w Krępie Krajeńskiej z terminem realizacji do 30.06.2021r. Podejmowane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działania naprawcze w roku 2021 i 2022 okazały się nieskuteczne, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego, PPIS w Wałczu wszczął postępowanie egzekucyjne i nałożył dwie grzywny w celu przymuszenia.

W dniu 04.05.2022 r. strona złożyła wniosek o zmianę terminu wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji do dnia 30.04.2023 r. powodu na czas niezbędny do realizacji kompleksowej modernizacji hydroforni w Krępie Krajeńskiej, do czego PPIS w Wałczu się przychylił.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej wg ustalonego harmonogramu pobierania próbek wody na 2022 rok przekazywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie oraz prowadzonego przez PPIS w Wałczu monitoringu jakości wody do spożycia, na dzień 31.12.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu

ocenia

jakość wody pochodzącej z wodociągu w Krępie Krajeńskiej jako
warunkowo przydatną do spożycia.

Pismo niniejsze zostało zaopatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym certyfikatem
kwalifikowanym przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wałczu mgr inż. Annę Krysztofiak

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP),
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczn (ePUAP).