



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałczu

78-600 Wałcz, ul. Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54
Tel. / Fax. (67) 258 2331 e-mail: psse.walcz@sanepid.gov.pl

Wałcz, dnia 09.03.2023 r.

HK.9027.2.31.2023

**Burmistrz Tuczna
ul. Wolności 6
78-640 Tuczn**

OCENA OKRESOWA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny okresowej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Rzeczycy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiła prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody, a także podejmowane w ramach kontroli urzędowej w 2022 roku działania nadzоровe w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia oraz w związku ze złożoną interwencją wydał w dniu 27.05.2021 r. decyzję znak: HK.7.2021 w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametrów: żelaza, manganu, mętności, smaku i zapachu w wodzie pochodzącej z wodociągu w Rzeczycy. Z uwagi na to, że działania naprawcze nie przyniosły zamierzonego efektu oraz na prośbę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, PPIS w Wałczu zmienił termin doprowadzenia jakości wody do spożycia do zgodnej z wymogami do dnia 31.08.2021 r. Zarządca wodociągu w dalszym ciągu nie podjął skutecznych działań naprawczych, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu wszczął postępowanie egzekucyjne i nałożył trzy grzywny w celu przymuszenia. Na wniosek strony z dnia 04.05.2022 r. PPIS w Wałczu zmienił termin wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji do dnia 10.11.2022 r. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło działania naprawcze polegające na analizie zastosowanych źródeł filtracyjnych i urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Mając powyższe na uwadze, a także na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej wg ustalonego harmonogramu pobierania próbek wody na 2022 rok przekazywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie oraz prowadzonego przez PPIS w Wałczu monitoringu jakości wody do spożycia, na dzień 31.12.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałcz

ocenia

jakość wody pochodzącej z wodociągu w Rzeczycy jako przydatną do spożycia.

Pismo niniejsze zostało zaopatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym ważnym certyfikatem
kwalifikowanym przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wałczu mgr inż. Annę Krysztofiał

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP),
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczno (ePUAP).