



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wałczu
78-600 Wałcz, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54
Tel. / Fax. (67) 258 2331 e-mail: psse.walcz@sanepid.gov.pl

Wałcz, dnia 09.03.2023 r.

HK.9027.2.32.2023

**Burmistrz Tuczna
ul. Wolności 6
78-640 Tuczo**

OCENA OKRESOWA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny okresowej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Zdbowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiła prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody, a także podejmowane w ramach kontroli urzędowej w 2022 roku działania nadzоровe w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia pochodzącej z wodociągu w Zdbowie w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli, wszczął postępowanie administracyjne w toku, którego wydał w dniu 17.10.2022 r. decyzję znak: HK.36.2022 na warunkową przydatność wody do spożycia. Z powodu braku skuteczności prowadzonych działań naprawczych oraz stwierdzeniem przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego tj. liczby bakterii grupy coli, PPIS w Wałczu wydał w dniu 22.11.2022 r. decyzję znak: HK.41.2022. o braku przydatności wody do spożycia.

Zarządca wodociągu wdrożył kolejne działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez wodociąg w Zdbowie uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, a także na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej wg ustalonego harmonogramu pobierania próbek wody na 2022 rok przekazywanych przez Ekologiczne Agrohodowlane Przedsiębiorstwo Handlowe EKOTYP Sp. z o.o. w Zdbowie oraz prowadzonego przez PPIS w Wałczu monitoringu jakości wody do spożycia, na dzień 31.12.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu

ocenia

jakość wody pochodzącej z wodociągu Zdbowo jako przydatną do spożycia.

Pismo niniejsze zostało zaopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu mgr inż. Annę Krysztofiak

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP),
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Ekologiczne Agrohodowlane Przedsiębiorstwo Handlowe EKOTYP Sp. z o.o. , Zdbowo 14, 78-640 Tuczo.