



KOMUNIKAT Nr 2

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałczu z dnia 27.05.2021 r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu Rzeczyca zaopatrującego ok. 568 mieszkańców z miejscowości: Rzeczyca, Jeziorki i Wrzosa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu Rzeczyca stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnej wartości **manganu, żelaza, mętności oraz nieakceptowalnego smaku i zapachu.**

Parametry te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do zgodnej z w/w rozporządzeniem.

W związku z powyższym:

1. Woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.
3. Woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC



Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie ul. Wolności 11, 78-640 Tucznio zarządzający wodociągiem w Rzeczycy został zobowiązany do przywrócenia jakości wody pod względem przekroczonych parametrów wskaźnikowych tj. manganu, żelaza, mętności, smaku i zapachu do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz do rozpowszechnienia informacji o jakości wody w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nią konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Wałczu
Anna Krysztofiak
mgr inż. Anna Krysztofiak