

Wałcz, dnia 19.03.2024 r.

HK.9027.2.25.2024

**Burmistrz Tuczn  
ul. Wolności 6  
78-640 Tuczn**

### **OCENA OKRESOWA**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu** zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny okresowej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Marcinkowicach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiła prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody, a także podejmowane w ramach kontroli urzędowej w 2023 roku działania nadzоровe w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia wydał w dniu 15.02.2023 r. decyzję znak: HK.2.2023 w związku z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru wskaźnikowego, tj. manganu w wodzie pochodzącej z wodociągu w Marcinkowicach z terminem realizacji do 15.03.2023 r. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dwukrotnie zwróciło się z prośbą o zmianę terminu wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji z powodu utrudnionego prowadzenia działań naprawczych polegających na płukaniu sieci wodociągowej, w związku z licznymi usterkami na przestarzałej sieci wodociągowej. W związku z powyższym PPIS w Wałczu dwukrotnie zmieniał termin wykonania decyzji z ostateczną datą doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) do dnia 30.07.2024 r.

Podejmowane przez zarządcę wodociągu działania naprawcze okazały się nieskuteczne, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego, PPIS w Wałczu wszczął postępowanie egzekucyjne i nałożył dwie grzywny w celu przymuszenia.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne po raz kolejny zwróciło się z prośbą o zmianę terminu wykonania obowiązku wynikającego z ww. decyzji z potrzeby przeczyszczenia i udrożnienia wszystkich przewodów napowietrzających i odpowietrzających, łącznie z zaworami odcinającymi i zaworami zwrotnymi oraz montażu chloratora, który umożliwi poprawną okresową dezynfekcję, za filtrami, która do tej pory wykonywana była w sposób zaburzający procesy filtracyjne (przed filtrami). W związku z powyższym PPIS w Wałczu zmienił termin wykonania decyzji z datą doprowadzenia jakości wody do zgodnej z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) do dnia 31.01.2024 r.

Zarządca wodociągu podjął w 2024 roku kolejne działania naprawcze polegające na dosypaniu złoża filtracyjnego, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Ponadto PPIS w Wałczu w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego braku przydatności wody do spożycia dostarczanej z wodociągu w Marcinkowicach, w związku

z przekroczeniem dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego, tj. liczby bakterii grupy coli wydał w dniu 29.08.2023 r. decyzję znak: HK.32.2023. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło nieskuteczne działania naprawcze, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg nie spełniała wymagań określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W następstwie tego PPIS w Wałczu wydał upomnienie do dobrowolnego wykonania obowiązku wymienionego w ww. decyzji.

Zarządca wodociągu podjął kolejne działania naprawcze polegające na płukaniu i dezynfekcji całej sieci wodociągowej, w związku z czym decyzja została wyegzekwowana, a jakość wody dostarczanej przez ww. wodociąg uległa poprawie spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Biorąc powyższe pod uwagę, a także na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej wg ustalonego harmonogramu pobierania próbek wody na 2023 rok przekazywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie oraz prowadzonego przez PPIS w Wałczu monitoringu jakości wody do spożycia, na dzień 31.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu

### **ocenia**

jakość wody pochodzącej z wodociągu w Marcinkowicach jako *warunkowo przydatną* do spożycia

Pismo niniejsze zostało zaopatrzone bezpiecznym  
podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym  
certyfikatem kwalifikowanym przez  
mgr inż. Annę Krysztofiak  
Kierownika Oddziału Nadzoru  
Bieżącego i Zapobiegawczego  
z up. Państwowego Powiatowego Inspektora  
Sanitarnego w Wałczu

#### **Otrzymują:**

1. Adresat (ePUAP),
2. a/a.

#### **Do wiadomości:**

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczo (ePUAP).