

Wałcz, dnia 19.03.2024 r.

HK.9027.2.28.2024

**Burmistrz Tuczna
ul. Wolności 6
78-640 Tuczo**

OCENA OKRESOWA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) dokonał oceny okresowej jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w Płocicznie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

Dokonanie przedmiotowej oceny umożliwiła prowadzona kontrola wewnętrzna przez producenta wody, a także podejmowane w ramach kontroli urzędowej w 2023 roku działania nadzоровe w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 ze zm.) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 ze zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody do spożycia, w związku ze stwierdzeniem w 2023 r. przekroczenia mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego, tj. ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C w wodzie do spożycia pochodzącej z wodociągu w Płocicznie, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia wymagań higieniczno-sanitarnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podjęło skuteczne działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej. W związku z oczekiwaniem na sprawozdanie z badania próbki wody pobranej w dniu 20.12.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej postępowanie administracyjne zakończyło się w 2024 r. Na podstawie powtórnych sprawozdań z wyników badań próbek wody i stwierdzeniu, iż jakość wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), PPIS w Wałczu wydał w dniu 11.01.2024 r. decyzję umarzającą ww. postępowanie administracyjne.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej wg ustalonego harmonogramu pobierania próbek wody na 2023 rok przekazywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie oraz prowadzonego przez PPIS w Wałczu monitoringu jakości wody do spożycia, na dzień 31.12.2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu

ocenia

jakość wody pochodzącej z wodociągu w Płocicznie jako przydatną do spożycia.

Pismo niniejsze zostało zaopatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym ważnym certyfikatem kwalifikowanym przez
mgr inż. Annę Krysztofiak
Kierownika Oddziału Nadzoru
Bieżącego i Zapobiegawczego
z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Wałczu

Otrzymują:

1. Adresat (ePUAP),
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, ul. Wolności 11, 78-640 Tuczo (ePUAP).